

Einwinterung und Inbetriebnahme von Swimming-Teichen

Einwinterung:

- Wenn Leitungen über den Teichrand geführt werden, diese am höchsten Punkt entlüften
- Pumpen ausstellen
- Tauchpumpenschacht ggf. reinigen
- Kugelhähne der großen Pumpe öffnen
- Kugelhähne der kleinen Pumpe schließen
- Bogensieb aus dem Skimmer herausnehmen reinigen und an einem trockenem Ort einlagern
- Bogensiebskimmer ebenfalls reinigen, wenn notwendig
- Skimmerklappe herunterdrücken und mit dem mitgeliefertem Styroporklotz in dieser Position fixieren, indem man den Styroporklotz im Skimmerhals zwischen Skimmerklappe und Skimmerhalsdecke verkeilt.

PhosTec zum Nachfüllen:

- Zuleitungen entleeren
- Im PhosTec kleinen Schieber öffnen

PhosTec Ultra:

- PhosTec Ultra entleeren 6-Wege-Ventil auf Zirkulieren stellen
- Deckel oben am PhosTec Ultra und Ablassschraube seitlich unten öffnen – Ablassschraube separat lagern, damit diese nicht verloren geht

Pegelsteuerung und Sonstiges:

- Leitungen entleeren und abschalten
- Alle Schieber öffnen
Achtung bei Metallschiebern diese nicht vollständig öffnen, da diese sonst Frostschäden erleiden.

Inbetriebnahme:

- Entlüftungen im Teichrand schließen
- Alle Schieber am Tauchpumpenschacht öffnen
- Tauchpumpenschacht ggf. aussaugen
- Styroporblock aus dem Skimmerhals entfernen
- Skimmerbehälter ggf. aussaugen
- Bogensieb einsetzen
- Technik in Betrieb nehmen

PhosTec zum Nachfüllen:

- Im PhosTec kleinen Schieber schließen
- Zuleitungen aufdrehen; Achtung auf max. Durchflussmenge achten

PhosTec Ultra:

- Ablassschraube am PhosTec Ultra einschrauben
- Sichtprüfung Filtermaterial und Deckel schließen
- Wenn Druckleitung vom PhosTec Ultra unter dem Wasserspiegel ist, dann Pfropfen entfernen
- Sechs-Wege Ventil auf „Spülen“ stellen
- Pumpen in Betrieb nehmen, dabei Zeitschaltuhr überprüfen
- PhosTec Ultra 5 Minuten rückspülen danach auf „Filtern“ stellen
- Sichtprüfung der Oberfläche des Biofilters, Ausspülen der obersten Schaumstoffmatte bzw. Absaugen des Quarzsandes

Pegelsteuerung und Sonstiges:

- Alle Entlüftungsschieber schließen
- Zuleitungen aufdrehen und ggf. Durchflussmenge einstellen

Zeitgleich:

- Beckenwände abbürsten
- Beckenreinigung mit einem externen Gerät
- Pflanzenschnitt
- Sichtprüfung von Kapillarsperre, Überlauf etc.